

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

27.01.2022 КНМ 55220061000201598448



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, und@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Омскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, т. 46-57-50, e-mail: tond_omr@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Сибирский» Омского муниципального района
Омской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора Омского района по по-
жарному надзору Дюндюкова Алексея Юрьевича № 51 от «27» января 2022 года
в период с « 11 » февраля 2022 г. по « 25 » февраля 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Ворошиловой
Дарьей Владимировной

(орган государственного пожарного надзора)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующий МБДОУ «Детский сад «Сибирский» Плесовских Светлана Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Уклон лестницы 3 – го типа ведущей наружу из помещения № 4 согласно экспликации поэтажного плана выполнен более 1:1.	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 "СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (ранее действующие требования изложены в п. 4.20 СНиП 2.01.02-85* Строительные нормы правила; п. 4.4.2 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы")	01.05.2023	
2.	Уклон лестницы 3 – го типа ведущей наружу из помещения № 13 согласно экспликации поэтажного плана выполнен более 1:1. (фактически уклон лестницы выполнен вертикально)	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 "СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (ранее действующие	01.05.2023	

		требования изложены в п. 4.20 СНиП 2.01.02-85* Строительные нормы правила; п. 4.4.2 "СП1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы")		
3.	Не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а именно: - в помещениях приготовления пищи, гладильной, прачечной не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях, где установлена данная система.	пункт 6.24 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №№ 1, 2); статьи 4, 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	01.05.2022	
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа из групповых ячеек с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информа-	п. 17(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.05.2022	

ции в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Сибирский»
Плесовских Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственным инспектором Омского района
по пожарному надзору Ворошиловой Дарьей Владими-
ровной

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)