

**Отчет о выполнении Предписания № 431/1 от 27.01.2022 года
«Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»
в МБДОУ «Детский сад «Сибирский»**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Причины невыполнения
1.	Не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а именно: в помещениях приготовления пищи, гладильной, прачечной не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях, где установлена данная система.	01.05.2022г	Выполнено. Протоколы испытаний от 11.02.2022 г.: № 47/02-2022/1, № 47/02-2022/2, № 47/02-2022/3, № 47/02-2022/4, № 47/02-2022/5	-
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа из групповых ячеек с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.05.2022г.	Выполнено. Акт выполненных работ от 18.01.2022 г., в соответствии с договором № Р-07/2022 от 18.01.2022г.	-
3.	Уклон лестницы 3-го типа, ведущей наружу из помещения №4, согласно экспликации поэтажного плана выполнен более чем 1:1	01.05.2022г.	Не выполнено	Отсутствие финансирования
4.	Уклон лестницы 3-го типа, ведущей наружу из помещения №13, согласно экспликации поэтажного плана выполнен более чем 1:1	01.05.2022г.	Не выполнено	Отсутствие финансирования